

**CABLURI DE ENERGIE SI SEMNALIZARE
ARMATE CU IZOLATIE DE PVC SI
MANTA DE PVC CONFORM BS 6346**



1. Conductor de cupru
2. Izolatie de PVC
3. Manta interioara
4. Sarma otel sau aluminiu
5. Manta exterioara de PVC

TIP CABLU:
TENSIUNE NOMINALA:
STANDARD DE PRODUS:

PVC/PVC/SWA/PVC
600 / 1000V
BS 6346

UTILIZARE

Cablu de energie pentru instalatii fixe, de interior sau exterior si pentru pozare directa in pamant.

COD DE CULORI

NUMAR DE CONDUCTOARE	CULOARE
1	ALBASTRU SAU MARO
2	ALBASTRU - MARO
3	MARO - NEGRU - GRI
4	ALBASTRU - MARO - NEGRU - GRI
5	G/V -ALBASTRU - MARO - NEGRU - GRI
>5	CONDUCTOARE NEGRE CU CIFRE ALBE SAU GALBENE