


**CABLURI NAVALE ECRANATE DE
INSTRUMENTATIE SI DE
TELECOMUNICATII FARA HALOGENI CU
INTARZIERE MARITA LA PROPAGAREA
FLACARII**



1. Conductor de cupru multifilar
2. Izolatie de XLPE sau EPR
3. Infasurare din benzi
4. Tresa din sarme de cupru
5. Manta termoplasta fara halogeni

**TIP CABLU:
TENSIUNE NOMINALA:
STANDARDE:**

**RFCS-HF
250 V
Constructie: IEC 60092-353
Intarziere la propagarea arderii:
IEC 60332-3-22 Cat. A
Densitate fum: IEC 61034 -1 si 2
Continut de gaz acid halogenat &
corozivitate: IEC 60754-1 and 2**

UTILIZARE

Cabluri de telecomunicatii si de instrumentatie pentru instalatii fixe la bordul navelor si pentru orice alte zone in care cablurile trebuie sa ramana functionale in caz de incendiu

NUMAR DE CONDUCTOARE x SECTIUNEA NOMINALA	DIAMETRUL EXTERIOR NOMINAL	GREUTATE NETA (APROX)
No x mm²	mm	Kg/Km
1X2X0.75	8.0	105
1X4X0.75	9.5	140
2X2X0.75	12.5	175
4X2X0.75	14.5	245
7X2X0.75	17.5	375
8X2X0.75	18.5	410
10X2X0.75	21.5	500
12X2X0.75	22.5	555
14X2X0.75	24.0	630
19X2X0.75	27.5	800
24X2X0.75	30.5	960
1X2X1.5	10.5	130
1X4X1.5	12.0	180
2X2X1.5	15.0	230
4X2X1.5	17.5	330
7X2X1.5	21.5	530
8X2X1.5	23.0	590
10X2X1.5	26.0	710
12X2X1.5	27.0	815
14X2X1.5	29.0	9015
19X2X1.5	33.0	1190

NOTA:

- Conductoare de cupru multifilare.
- Mantaua exterioara de culoare gri.

IDENTIFICAREA CONDUCTOARELOR :

NUMAR DE CONDUCTOARE	COD DE CULORI
O PERECHE	NEGRU, ALBASTRU
DOUA PERECHI (CUARTA)	ALBASTRU, MARO, NEGRU, GRI
MAI MULT DE DOUA PERECHI	FIECARE PERECHE ARE UN CONDUCTOR NEGRU SI UNUL ALBASTRU, NUMEROTATA CU ACELASI NUMAR, PORNIND DE LA 1